


AGROALIMENTAIRE

Remplacement Sur NEP de Lavage

Automate SCHNEIDER TSX 47-30 + XBT

Par

Automate SIEMENS S7-300 + TP170



Configuration de l'Installation :

- ✓ 1 Automate Programmable SCHNEIDER TSX47-30
- ✓ 1 Automate Programmable SIEMENS S7-315-2DP
- ✓ 1 Pupitre XBT SCHNEIDER
- ✓ 1 Pupitre Tactile SIEMENS TP170A

Prestations E.E.I.A Industries :

- ✓ Etudes et Schémas Electriques Modifications Armoire
- ✓ Etudes Automatisme et IHM
- ✓ Analyse Programmes existants PL7 et XBT
- ✓ Analyses Fonctionnelles et Organiques nouvel Automate
- ✓ Programmation Automate et IHM (Transposition Programmes)
- ✓ Recette Plateforme
- ✓ Reprise et Câblage Armoire Electrique
- ✓ Essais et Tests Atelier
- ✓ Installation et Chantier
- ✓ Tests Synchrones et Mise en Service Site
- ✓ Dossier Final « TQC »



E.E.I.A Industries

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53

www.eeia.fr

MK09_EEIA_AGRO France_Remplacement Automate SCHNEIDER - SIEMENS.doc